

ARIC
26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Patrice DARMAGNAC
Téléphone
Fax
Email p.darmagnac@aric-sa.fr

ARIC 50271 AIRBLOCK 6W 4000K 36D / Table UGR

Luminaire: ARIC 50271 AIRBLOCK 6W 4000K 36D
Lampes: 1 x 1 x LED DOB VARILGHT 6W

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Murs		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Sol		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	17.1	17.9	17.4	18.1	18.4	17.1	17.9	17.4	18.1	18.4
	3H	17.8	18.5	18.2	18.8	19.1	17.8	18.5	18.2	18.8	19.1
	4H	18.3	18.9	18.6	19.2	19.5	18.3	18.9	18.6	19.2	19.5
	6H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1
	8H	19.1	19.7	19.5	20.0	20.4	19.1	19.7	19.5	20.0	20.4
	12H	19.5	20.0	19.9	20.4	20.8	19.5	20.0	19.9	20.4	20.8
4H	2H	17.3	18.0	17.7	18.3	18.6	17.3	18.0	17.7	18.3	18.6
	3H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6
	4H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2
	6H	19.6	20.0	20.1	20.4	20.9	19.6	20.0	20.1	20.4	20.9
	8H	20.1	20.4	20.6	20.9	21.3	20.1	20.4	20.6	20.9	21.3
	12H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.9	20.6	20.9	21.1	21.4	21.9
8H	4H	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4
	6H	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4
	8H	20.7	20.9	21.3	21.5	22.0	20.7	20.9	21.3	21.5	22.0
	12H	21.5	21.7	22.0	22.2	22.8	21.5	21.7	22.0	22.2	22.8
12H	4H	19.2	19.5	19.7	20.0	20.5	19.2	19.5	19.7	20.0	20.5
	6H	20.2	20.5	20.8	21.0	21.5	20.2	20.5	20.8	21.0	21.5
	8H	20.9	21.1	21.5	21.6	22.2	20.9	21.1	21.5	21.6	22.2
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H		+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5				
S = 1.5H		+1.2 / -0.8					+1.2 / -0.8				
S = 2.0H		+2.2 / -1.1					+2.2 / -1.1				
Tableau standard		BK06					BK06				
Nombre à ajouter pour la correction		3.6					3.6				
Indice d'éblouissement en fonction du 460lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.