


spécification ERDF HN 62-S-31



0411

DISTRIBUTEURS A C/C INTERCHANGEABLES 4 et 5 fils HN 62-S-31

IMPORTANT : ces distributeurs peuvent être encore utilisés pour la réparation partielle d'une colonne existante en accord avec ERDF.

Les distributeurs conformes à la spécification ERDF HN 62-S-31 n'acceptent que les conducteurs cuivre.

- bornes principales : câble cuivre de 25 à 95 mm² ou barres cuivre de 24 à 96 mm².
- serrage des bornes par clé isolée six pans mâle de 4 (code 2617).
- prises de shunt 200A - M8.
- puissance limitée à 45 kVA par distributeur.


Les distributeurs reçoivent les :

- c/c unipolaires 60A avec patte de connexion.
- neutres triple non sectionnable avec patte de connexion.

capacité du distributeur :

- **4 départs mono avec réserve pour 1 tri** (6 départs mono avec accord ERDF) ou
- **3 départs mono + 1 tri** ou
- **2 départs tri** (45 kVA maximum par distributeur).

CODE ERDF	haut	larg	prof	DESIGNATION	CODE
69 02 422	400	200	160	DISTRIBUTEUR 4 FILS	0411
69 02 423	400	200	160	DISTRIBUTEUR 5 FILS	0412



0416

0414

0521

0415

COUPE-CIRCUITS UNIPOLAIRES ET NEUTRE TRIPLE

2 tailles de coupe-circuit unipolaires sont disponibles :

- c/c 60A pour cartouches cylindriques 22x58 (AD30-AD45-AD60)
- c/c 60A pour fusibles à couteaux taille 00 (AD45-AD60-AD90)

Les c/c unipolaires utilisés dans les distributeurs HN 62-S-31 comportent une patte de connexion servant au raccordement sur les bornes principales.

Les c/c unipolaires 90A avec patte de connexion ne peuvent être utilisés dans les distributeurs HN 62-S-31 qu'avec l'accord d'ERDF.

Dans les coffrets de branchement individuels HN 62-S-15 ou HN 62-S-17, on utilise les c/c unipolaires à 2 serre-câbles.

Le neutre triple permet le raccordement de 3 neutres indépendants.

CODE ERDF	haut	larg	prof	DESIGNATION	CODE
69 40 508	110	35	75	COUPE CIRCUIT UNIPOLAIRE 60A avec patte	0414
69 40 518	110	35	75	COUPE CIRCUIT UNIPOLAIRE 60A avec 2 serre-câbles	0521
69 40 542	110	43	85	COUPE CIRCUIT UNIPOLAIRE 90A avec patte	0418
69 40 540	110	43	85	COUPE CIRCUIT UNIPOLAIRE 90A avec 2 serre-câbles	0415
69 40 408	64	35	58	NEUTRE TRIPLE avec patte	0416

TABLEAUX SUR CHASSIS PLASTIQUE EMBOITABLES

Une queue d'aronde permet d'emboîter les châssis entre eux pour réaliser des ensembles de 2, 3 ou 4 tableaux.



0461

0470

0486



3101

CODE ERDF	haut	larg	prof	DESIGNATION	CODE
	300	250	65	TABLEAU AVEC RAIL DIN POUR CBEMM SEUL	0461
69 80 101	300	250	65	TABLEAU MONO POUR compteur électromécanique	0470
69 80 104	500	250	65	TABLEAU TRI POUR compteur électromécanique	0471
	300	250	65	TABLEAU PLEIN 250x300	0485
	500	250	65	TABLEAU PLEIN 250x500	0486
	800	250	65	TABLEAU PLEIN 250x800	0472
	1000	250	65	TABLEAU PLEIN 250x1000	0473
				LOT DE 100 CACHE VIS PLOMBABLES	3101