

LCIE N° : NF012_1564

Titulaire :
License Holder:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
31 rue Pierre Mendès France, Eybens
38050 GRENOBLE Cedex 9
France

Site de fabrication :
Factory:

SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS
3 Boulevard de l'Europe, BP 3 Zone industrielle
14540 BOURGUEBUS
France

(N°1494AP)

Produit :
Product:

Interrupteur électronique
Electronic switch

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Resi9 TL+
Référence/reference : R9PCL2S

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n° 24312030, 31809020,
98378-595173, 130472-662744, 155071-720181

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 11/06/2018

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Jean-François BRUEL
Responsable Certification/Certification Officer

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1564

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Références / References	Type
R9PCL2S	Télérupteur électronique <i>Electronic remote-control switch</i>

Type d'interrupteur électronique <i>Type of electronic switch</i>	Dispositif de coupure mécanique commandé électroniquement <i>Electronically operated mechanical switching device</i>
Fonction / <i>Pattern number</i>	1
Ouverture des contacts <i>Contact opening (gap)</i>	Sans distance d'ouverture (dispositif d'interruption à semi-conducteurs) <i>Without contact gap (semi-conductor switching device)</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i>	IP20
Mode de commande <i>Method of actuating</i>	à bouton poussoir <i>push-button</i>
Méthode de montage <i>Method of mounting</i>	en coffret sur rail <i>in box on rail</i>
Méthode d'installation <i>Method of installation</i>	conception A <i>design A</i>
Type des bornes <i>Type of terminals</i>	à vis <i>screw-type</i>
Courant nominal (A) – Charge nominale (VA ou W) <i>Rated current (A) - Rated load (VA or W)</i>	16A AC1/AC7
Type de charge commandée <i>Kind of load controlled</i>	charge déclarée : charges non inductives ou faiblement inductives <i>declared load: non-inductive or slightly inductive loads</i>
Tension de commande (V) <i>Control voltage (V)</i>	230 V~
Tension nominale (V) <i>Rated voltage (V)</i>	250 V~
Fréquence nominale <i>Rated frequency (Hz)</i>	50 Hz
Couleur de l'enveloppe <i>Colour of enclosure</i>	blanc <i>white</i>