

ARIC S.A

6 Rue du Stade Sauvanet 77990 LE MESNIL AMELOT

Editeur (trice) Bruno MONTULL

Téléphone

Fax

Email B.montull@aric-sa.fr

ARIC 51084 - LUCIA 6 40° 3000K / Table UGR

Luminaire: ARIC 51084 - LUCIA 6 40° 3000K

Lampes: 1 x SEOUL Z5M1 3000K

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Murs	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Sol	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	21.2	22.0	21.5	22.2	22.4	21.2	22.0	21.5	22.2	22.4
	3H	21.8	22.5	22.1	22.8	23.0	21.8	22.5	22.1	22.8	23.0
	4H	22.2	22.8	22.5	23.1	23.3	22.2	22.8	22.5	23.1	23.3
	6H	22.5	23.1	22.8	23.4	23.7	22.5	23.1	22.8	23.4	23.7
	8H	22.6	23.2	22.9	23.5	23.8	22.6	23.2	22.9	23.5	23.8
	12H	22.7	23.3	23.1	23.6	23.9	22.7	23.3	23.1	23.6	23.9
4H	2H	21.4	22.1	21.7	22.3	22.6	21.4	22.1	21.7	22.3	22.6
	3H	22.3	22.8	22.6	23.1	23.4	22.3	22.8	22.6	23.1	23.4
	4H	22.7	23.2	23.1	23.6	23.9	22.7	23.2	23.1	23.6	23.9
	6H	23.2	23.6	23.6	24.0	24.4	23.2	23.6	23.6	24.0	24.4
	8H	23.4	23.8	23.8	24.1	24.6	23.4	23.8	23.8	24.1	24.6
	12H	23.6	23.9	24.0	24.3	24.7	23.6	23.9	24.0	24.3	24.7
8H	4H	22.9	23.3	23.3	23.7	24.1	22.9	23.3	23.3	23.7	24.1
	6H	23.5	23.8	24.0	24.2	24.7	23.5	23.8	24.0	24.2	24.7
	8H	23.8	24.0	24.3	24.5	25.0	23.8	24.0	24.3	24.5	25.0
	12H	24.1	24.3	24.6	24.8	25.3	24.1	24.3	24.6	24.8	25.3
12H	4H	22.9	23.2	23.4	23.7	24.1	22.9	23.2	23.4	23.7	24.1
	6H	23.6	23.8	24.0	24.2	24.7	23.6	23.8	24.0	24.2	24.7
	8H	23.9	24.1	24.4	24.6	25.1	23.9	24.1	24.4	24.6	25.1
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H	+1.1 / -0.7					+1.1 / -0.7					
S = 1.5H	+2.4 / -1.1					+2.4 / -1.1					
S = 2.0H	+3.8 / -1.5					+3.8 / -1.5					
Tableau standard	BK04					BK04					
Nombre à ajouter pour la correction	6.0					6.0					
Indice d'éblouissement en fonction du 547lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.