

Coffret et socle S20



Coffret S20 nu
(N 001)



Socle simple S20
(N 005)



Boitier de repiquage S20
(N 023)



Couvercle socle S20
(N 007)

MICHAUD

utilisation

Les coffrets sont commercialisés vides avec ou sans embase de téléreport et sont destinés à recevoir les boitiers primaires et panneaux amovibles.

références

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Poids (kg)	Unité de vente
N 001	COFFRET S20 NU SERRURE RECT. ERDF	69 80 019	5,274	1
N 005	SOCLE SIMPLE S20	69 80 035	7,076	1
N 006	SOCLE DOUBLE S20	69 80 036	9,690	1
N 007	COUVERCLE SOCLE S20 SIMPLE OU DOUBLE	69 80 041	0,790	1
N 023	BOITIER REPIQUAGE S20	-	2,560	1

Toutes les références sont disponibles en version Téléreport (TEL) : nous consulter.

Attention : Le coffret N 001 est destiné à recevoir une connectique S20 standard et ne convient pas pour REMIC. Dans le cas d'une application REMIC, se reporter aux pages du catalogue relatives aux enveloppes spécifiques REMIC.

Remarque : Sur demande, le coffret N 001 peut être siglé "Eclair".

accessoires

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Poids (kg)	Unité de vente
N 004	ACCESSOIRES DE CADENASSAGE SOCLE S20	-	0,026	1
Q 629	CANON DE CADENASSAGE COFFRET S20	69 02 047	0,034	1
Q 631	SACHET 20 SIGLES ECLAIR POUR S20	-	0,090	1



VOIR FICHE

Coffret de branchement & accessoires / Grille de repiquage S23

VOIR FICHE

Coffret de branchement & accessoires / Grille de fausse coupure S25

VOIR FICHE

Coffret de branchement & accessoires / Grille de fausse coupure et d'étoilement S26

description

- Ces coffrets et socles sont moulés en polyester de couleur ivoire armé fibres de verre.
- Ils présentent un indice de protection IP33D selon la norme NF EN 60529 et IK10 selon la norme NF EN 62262.
- La porte démontable avec ouverture à 200 degrés du coffret est équipée d'une serrure rectangulaire.
- Le couvercle interchangeable est destiné à obturer l'ouverture supérieure du socle. Il est utilisé dans le cas d'un emploi du socle seul (par exemple pour l'installation d'une grille de repiquage). Pour un socle double, 2 couvercles sont nécessaires.
- Ces enveloppes sont conformes aux critères de la HN 62-S-20.